



**Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Чеченской Республики  
Прокуратура  
Урус-Мартановского района**  
ул. Татарская, 1, г. Урус-Мартан,  
Чеченская Республика, 366500

Заведующей МБДОУ «Детский сад  
«Солнышко»»

Хасановой А.Е.

02.04.2018 № 23-18-2018

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства о  
пожарной безопасности и о противодействии  
терроризму

Прокуратурой района в рамках исполнения поручения прокуратуры республики проведены надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о пожарной безопасности в МБДОУ «Детский Сад «Солнышко»» (далее – Учреждение), в результате которых выявлены нарушения, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.


Так, в соответствии со ст. 15 Конституции РФ, органы государственной власти, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» к основным принципам противодействия терроризму также относятся, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений, а также соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

Под противодействием терроризму подразумевается деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Пунктом 13 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее – Концепция) определено, что предупреждение (профилактика) терроризма проводится также путем осуществления мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств.

АА № 000999



В силу ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» определено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности и проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности (далее - Правила).

Между тем в нарушение требований пункта 61 Правил руководителем организации не проводится проверка работоспособности систем противопожарной безопасности объекта (сигнализации) с оформлением соответствующего акта проверки. Вопреки требованиям п. 63 Правил не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания Учреждения. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасному эвакуации людей. Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра (п. 480 Правил). В Учреждении отсутствует специальный журнал произвольной формы, в котором ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения (п. 478 Правил).

По данному факту 06.04.2018 прокуратурой района в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), что не исключает возможности привлечения виновных к дисциплинарной ответственности.

Несоблюдение названных норм права не только нарушает принцип единообразного исполнения на территории РФ законодательства в указанной сфере, но и создает условия для беспрепятственного совершения террористических акций, а также угрозы жизни и здоровья населения.

Выявленные факты стали возможными вследствие недобросовестного отношения к своим служебным обязанностям должностных лиц Учреждения, при попустительстве их руководителя.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо незамедлительно разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное соблюдение законодательства в сферах пожарной безопасности и противодействия терроризму, а также обеспечить надлежащий контроль за работой подчиненных сотрудников, задействованных в указанной сфере правоотношений, по вине которых стали возможными нарушения закона.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований федерального законодательства о пожарной безопасности и о противодействии терроризму.

3. Проводить проверки работоспособности систем противопожарной безопасности объекта (сигнализации) с оформлением соответствующего акта проверки, обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания Учреждения, разместить в установленном порядке огнетушители, завести специальный журнал произвольной формы, в котором ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения.

4. Решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности должностных лиц Учреждения, виновность которых будет установлена результатами служебной проверки.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня вынесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

У.Х. Магомадов

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
УРУС-МАРТАНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»  
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад «Солнышко»  
с.Гойское Урус-Мартановского  
муниципального района»  
(МБДОУ «Детский сад «Солнышко»  
с.Гойское»)**

ул.Комсомольская №2, с.Гойское,  
Урус-Мартановский муниципальный район, ЧР, 366503  
тел.: 8(928)740-32-93; e-mail: pedimat@bk.ru  
ОКПО 6344847, ОГРН 1092033001037,  
ИНН/КПП 2010005178/201001001

**МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ  
«ХЪАЛХА-МАРТАНАН  
МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН  
ШКОЛАЛ ХЪАЛХАРА  
ДЕШАРАН УРХАЛЛА»  
Муниципальни бюджетни  
школал хъалхара  
дешаран учредени  
«Хъалха-Мартанан  
муниципальни кюштан  
Г1ойист юрган  
берийн беш «Солнышко»**

ур.Комсомольска №2, Г1ойист юрт,  
Хъалха-Мартан муниципальни кюшт, ЧР, 366503  
тел.: 8(928)740-32-93; e-mail: pedimat@bk.ru  
ОКПО 6344847, ОГРН 1092033001037,  
ИНН/КПП 2010005178/201001001

17.04.2018г № 12  
На № 23-18-2018 от 02.04.2018

Уважаемый Зелимхан Махмудович!

По результатам рассмотрения Вашего представления об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности и о противодействия терроризму в МБДОУ « Детский сад «Солнышко» с. Гойское Урус-Мартановского муниципального района» от 02.04.2018г № 23-18-2018г сообщая следующее: Протест рассмотрен на оперативном совещании в административном здании организации с участием помощника прокурора И.Ш. Умаева.

С учетом изложенного в целях исключения и недопущения впредь подобных нарушений приняты следующие меры:

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

Проведена проверка работоспособности систем противопожарной безопасности с оформлением соответствующего акта проверки.

Обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания Учреждения в соответствии с годовым планом-графиком .

Приведены в исправное состояние автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре.

Приложение: копия приказа о дисциплинарном взыскании № 28-к

Заведующий

А.Е.Хасанова

